

令和3年度 水質検査結果（1日1回行う水質検査）

項目 番号	水質基準項目	評価	検査頻度(回/年)	水質基準未達成日数
			給水栓水	
1	色	異常なし	365	0
2	濁り	異常なし	365	0
3	消毒の残留効果(残留塩素)	0.1mg/L以上	365	0

・市内に設置されている自動測定器により連続的に測定及び記録がなされています。
 なお、自動測定機の実測確認、校正は週1回行います。