

路外駐車場チェックリスト

設置届出書	有無	※判定
設置届出書（鑑）		合・否
位置図		合・否
平面図		
ア 路外駐車場の区域		合・否
イ 出入口、車路その他の主要な施設		合・否
ウ 路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条		合・否
建築物である路外駐車場の場合（スケール200分の1以上）		
ア 各階平面図		合・否
イ 2面以上の立面図		合・否
ウ 断面図		合・否
求積図（参考資料）		合・否
求積表（参考資料）		合・否
管理規定 届出書	有無	※判定
管理規定届出書（鑑）		合・否
管理規定		合・否
項 目	設計値	※判定
駐車場の出入口（駐車場法施行令第7条）		
○出入口を設けてはいけない場所		
交差点及び交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内		合・否
横断歩道及び横断歩道（自転車横断帯）の前後の側端から5m以内または横断歩道橋（地下横断歩道を含む）の昇降口から5m以内の道路		合・否
踏切及び踏切の前後の側端から10m以内または軌道敷内		合・否
坂の頂上付近		合・否
勾配の急な坂		合・否
トンネル		合・否
安全地帯の前後の側端から10m以内		合・否
バス停から10m以内		合・否
下記施設の出入口から20m以内道路 小学校・盲学校・ろう学校・養護学校・幼稚園・保育所・児童館・児童公園・児童遊園・精神薄弱児通園施設・肢体不自由児通園施設・情緒障害児短期治療施設		合・否
橋・幅員6m未満の道路・縦断勾配10%を超える道路		合・否
その他（関係法令）		合・否
○自動車交通に配慮		
前面道路が2以上ある場合は補助幹線道路側		合・否
出入口の間隔（駐車マス6,000㎡以上）が10m以上		合・否
隅切りの有無・角度・切り取り線（1.5m以上）		合・否
出口付近の構造		合・否
車路（駐車場法施行令第8条）		
幅員5.5m以上、一方通行の場合は3.5m以上（自動二輪車専用車路の場合は3.5m以上、一方通行の場合は2.25m以上）		合・否
道路から料金ゲートまでの区間に出来るだけ滞留区間を確保		合・否
建築物である駐車場のみの基準		
車路（駐車場法施行令第8条）		
はり下の高さは2.3m以上		合・否
屈曲部の内のり半径を5m以上（自動二輪車専用車路の場合は3.0m）		合・否
傾斜部の縦断勾配は17%以下		合・否
傾斜部の路面		合・否
駐車する部分の高さ（駐車場法施行令第9条）		
駐車する部分のはり下の高さは2.1m以上		合・否
避難階段（駐車場法施行令第10条）		
出入口のある階以外の避難階段の有無		合・否
防火区画（駐車場法施行令第11条）		
給油所等の設置時の防火区域構造		合・否
換気装置（駐車場法施行令第12条）		
換気装置（能力：10回以上／1時間の換気）の有無		合・否
照明装置（駐車場法施行令第13条）		
車路の路面は10ルクス以上		合・否
駐車部分の床面2ルクス以上		合・否
警報装置（駐車場法施行令第14条）		
警報装置の有無		合・否
特殊な装置「大臣認定制度」（駐車場法施行令第15条）		
特殊装置の有無		合・否